



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00  
F: 01 478 81 39  
E: gp.mzp@gov.si  
www.mzp.gov.si

Urad Vlade RS za komuniciranje  
Gregorčičeva ulica 25

1000 Ljubljana

Številka: 092-1/2013/2013/2  
Datum: 29. 03. 2013

**Zadeva:           Odgovor na vaš dopis št. 092-104/2013/1, Predlagam.vladi.si  
predlog 4335-104: Odpiranje vrat v javne prostore, z dne  
27.03.2013**

Spoštovani!

Preučili smo vaš dopis »Predlagam vladi, predlog 4335-104, Odpiranje vrat v javne prostore, in pripravili naslednji odgovor.

Evakuacije iz stavb in smer odpiranja vrat na evakuacijskih poteh v stavbah določa Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, 31/04, 10/05, 83/05, 12/13) oziroma točka 3.2.3.5 Tehnične smernice za graditev objektov TSG-1-001:2010, ki je bila sprejeta na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-odl.US, 120/06-odl.US, 126/07, 57/09-skl.US, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11-odl.US, 57/12).

Prvi odstavek te točke smernice določa, da se morajo na evakuacijskih poteh vrata odpirati v smeri evakuacije. Izjeme so vrata iz prostorov tlorisne površine z največ 200 m<sup>2</sup>, če se v njih uporabniki ne zadržujejo stalno (razen zaradi vzdrževanja ali servisiranja inštalacij, opreme in naprav), če gre za prostore z manjšim požarnim tveganjem in se v njih zadržuje manj kot 20 uporabnikov ter v primeru t.i. »mokrih« prostorov (npr. toplotne postaje in podobni tehnični prostori), shrambe za orodje in podobnih prostorov, v katerih ni povečanega tveganja za požar. V odstavkih dva do šest točke 3.2.3.5 TSG-1-001 so določene tudi tehnične zahteve za vrata vgrajena na evakuacijskih poteh.

Iz pojasnila sledi, da spremembe zakonodaje ali urejanje tega področja z novim predpisom ni potrebno.

S spoštovanjem,

Pripravil:  
Jože Kaplar



mag. Tanja Bogataj  
generalna direktorica  
DIREKTORAT ZA PROSTOR